



INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR COMUNITARIO (ITSC)

ITSC-MANT-022-2019

22 de Febrero de 2019

Licenciada

Rosa Marte

Vicerrectora Administrativa (Interina)

Su Despacho.

Asunto: Avería en un transformador del Ed. Administrativo

Distinguida: Licda.

Muy cortésmente, me dirijo a usted para solicitar la compra urgente de un transformador de 150kva/120v-208v-, 3Ø, Y/Y tipo Pad Mounted, radial frente muerto, para el edificio administrativos, el cual sufrió una avería interna en uno de sus terminales de alta tensión. El costo aproximado de este equipo es RD\$298,730.00

Sin otro particular por el momento,

Atentamente,

Ing. José Luis Echavarría
Director de Mantenimiento

